

5. S navrhovaným objektom VŠ 1,5x0,9 x1,8 m súhlasíme a žiadame ju realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody a nečistôt, musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná (rebrík pevne uchytený k stene VŠ resp. stúpačky poplastované).
6. **Poklop na navrhovanej VŠ žiadame umiestniť v rohu VŠ – nad vstupným rebríkom – bez odskoku (nie ako je uvedené v predloženej PD) tak, aby stena vstupného komína VŠ lícovala s vnútornou stenou VŠ vrátane osadenia kapsového stúpadla do steny komína – nie ako je navrhnuté v PD.**
7. Do VŠ bude do vodomernej zostavy zaradený vodomer používaný v rámci našej spoločnosti vrátane zaradenia armatúr - uzávery pred i za vodomerom, spätná klapka, ukladňovacie kusy. Montáž vod. zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do ver. vodovodu a nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.
8. Nakoľko kanalizačná sieť obce Častkovce nie je v prevádzke našej a.s. – k vyústeniu OV do verejnej kanalizácie je potrebný súhlas jeho majiteľa resp. správcu.
9. Upozorňujeme, že naša prevádzková spoločnosť nebude zabezpečovať vývoz z odlučovača ropných látok. V rámci likvidácie odpadu z ORL je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou a predložiť ju ku kolaudácii stavby.
10. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
 - § 26 odst. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu na účely zistenia stavu meradla a údržby.
 - § 4, odst. 6 je vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
 - § 4 odst. 7, písm. c a § 4 odst. 8, písm. c je vlastník vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojok na vlastné náklady nakoľko, v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §3 odst. 3e a 4h za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ani ich súčasťou sa vodovodné a kanalizačné prípojky nepovažujú

OR hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V.:

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín:

KPU Trenčín podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

- Archeologický výskum bude realizovaný formou:
- a/. zisťovacej sondáže – pásové sondy vykonať v priestore stavebných objektov stavby, archeologický výskum bude potrebné realizovať bezodkladne minimálne 3 mesiace pred začiatkom výstavby mimo mesiacov december – február, v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska bude vykonaný plošný archeologický výskum v rámci územia stavby.
 - b/ v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu,
 - c/. archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.